

Liis Sindeva

From: Liis Sindeva
Sent: esmaspäev, 28. november 2022 15:05
To: 'koldepst100@hot.ee'
Subject: RE: KU Kolde pst. 100 ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664 - 4. ATS valmis

Tere

Teil peaks olema nüüd pärast paigaldamist järgmised dokumendid:

- ehitusprojekt ja teostusjoonised
- paiknemisskeemid
- struktuurskeem
- komponentide vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid
- ATSi vastavusdeklaratsioon
- kasutusjuhend
- paiknemisskeemid
- tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon
- katsetamise ja mõõtmise protokoll
- hooldusjuhend ja hoolduspäevik
- seadmete ja süsteemide blokeeringud ja/või rakendumised.

Neid kõike ei ole mulle vaja saata, kuid saatke mulle palun ATSi vastavusdeklaratsioon, foto hoolduspäevikust (mis tõendab, et on sõlmitud leping), paiknemisskeemid, hooldusjuhend ja hooldusaktid. Pärast seda saan ettekirjutuse p 4 täidetuks lugeda.

Ma vestlesin korteri 15 omanikuga telefoni teel. Ta ütles, et varem jäi ATS korterisse paigaldamata, kuna seal toimus remont. Praeguseks pidi olema remont lõppenud ja saab korteri süsteemiga ühendada. Palun helistage talle ja leppige koos kokku kuidas edasi minna. Ta ootab teie kõnet.

Lugupidamisega

Liis Sindeva

Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5304 3968
Liis.Sindeva@rescue.ee

PÄASTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: koldepst100@hot.ee <koldepst100@hot.ee>
Sent: Sunday, November 20, 2022 10:56 PM
To: Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>; Päästeamet <rescue@rescue.ee>; PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>
Subject: KU Kolde pst. 100 ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664 - 4. ATS valmis

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

KÜ Kolde pst.100, aadress Kolde pst,100, Tallinn, ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664

4. Varustada hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (edaspidi ATS).

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022 -on täidetud.

Süsteem on paigaldatud ja töötab.

AS G4S Eesti on sõlmitud teenindusleping.

Millised on meie järgmised sammud?

Anult, Kolde pst.100-15, omanik STOMATOLOOGIA PLUS OÜ, on ühendamata ja ei kontakteeru.

Palun abi selle probleemi lahendamisel.

Lugupidamisega

Victor Roy

Juhatuse liige

KÜ Kolde pst.100, Tallinn