



- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordiametile kuuluva asfalteeritud sõidutee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
 - Kaabli min. paigaldussügavus kraavipõhjust 1 m.
 - Ristuva kaabli puhas vahe sidetrassist min. 0,5 m.

Asukoht: Kutikse, Kaberla küla, Kuusalu vald, Harju maakond



KH Energia-Konsult AS
Laki 13, 12915 Tallinn
Tel. +372 659 8970
Reg.nr. 10303995
EL 10303995-0001
info@khenergia.ee

Tellija: Elektrilevi OÜ

TÖÖ NR.: LC5334

AMET	NIMI	ALLKIRI	P/K/A	Projekt nimi:
Kontrollija	J. Puntussov		07.07.2026	Liitumine madalpingel - Kutikse
Projekteerija	T.R.Siitan		07.07.2026	
Faili nimi	LC5334_TP_EL-4-01-asendiplaan.dwg			
Vastutav spetsialist	J. Puntussov			

STADIUM	JOONIS	LEHTI
TP	EL-6-01	1/2

Formaat:
ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM)

Joonis: Lõikejoonis A-A

Kuupäev: 07.07.2026 Mõõtkava: 1:100