



- | | |
|-------------|---|
| LEPPEMÄRKID | Katustrükkuse piir |
| Y | Olemasolev veeutorist |
| Y | Olemasolev kanalisatsioonitorist |
| Y | Olemasolev drenaažitorist |
| Y | Olemasolev sidekaabel |
| Y | Olemasolev sideühin |
| Y | Olemasolev madalpingekaabel |
| Y | Olemasolev madalpinge ühlin |
| V1 | Projekteeritud veeutorist |
| V1 | Projekteeritud kanalisatsioonitorist |
| K21 | Projekteeritud isoolvone kanalisatsioonitorist |
| K21 | Projekteeritud sarakanalisaatorist |
| K21 | Projekteeritud sademe veeutorist |
| K21 | Sademeveeutoristuna tõele jõe kanalisatsioonitorist |
| Y | Projekteeritud siiber |
| Y | Läikdevaot objekt |
| Y | Veeutorist läbipaistvaks |
| Y | Puude kaitse |
| Y | Torustiku soojustamine |
| Y | Projekteeritud kaeviku ülemine sase kontuur |
| Y | Projekteeritud kaeviku alumine sase kontuur |
| Y | Kaeviku ülemine sase kontuur 1:1 niivõle korral |

EXTech Design OÜ poolt koostatud projekti (töö nr 24025) tingmargid:

- | | |
|---|--|
|  | Perspektiivne sõidutee taastamine (pinnatud asfaltbetoonkate tüüp III) |
| | Perspektiivne sõidutee taastamine (pinnatud olemasolev kate tüüp IV) |
|  | Perspektiivne teepöörna taastamine |
| | Perspektiivne haljasala taastamine |


KANALISATSIOONIKAEVU TÄHI

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| KK 2-12
Ø500/560 | Kaevu tühis
Kaevu läbimõõt |
| 41.10 | Maapinna kõrgus |
| 1)37.59 PVC De 160 | Väljuva toru põhjakõrgus |
| 2)37.86 PVC De 160 | 1. siseneva toru põhja kõrg |
| 3)37.59 PVC De 160 | 2. siseneva toru põhja kõrg |
| 3.51 | Kaevu sügavus |

VEESÕLME TÄHT

- | | |
|----------------|-------------------|
| V 1-4 | Sõlme tähis |
| 41.04 | Maapinna kõrgus |
| 38.88 PE De 32 | Toru põhja kõrgus |
| 38.88 PE De 63 | Toru põhja kõrgus |
| 38.88 PE De 63 | Toru põhja kõrgus |

- MÄRKUSED:
1. Geodeetiline alusplaan mõõdistatud Metricus OÜ poolt veebruaris 2024. a. (töö nr. 23G9328)
 2. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
 3. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
 4. *-ga tähistatud torude kõrgused täpsustada ehitustööde käigus.

 KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg nr. 1090838 Vasara 50, Tartu 00113 Tel. 733 0350, info@mahtu.ee	Tellijärg	AS Emajõe Veevärk	Projekt	Wesico Project OÜ	Tähtaeg	01/1/2024
	Projekt	Maarja-Magdaleena küla vee- ja kanalisatsiooniturstik			Maarja-Magdaleena küla Tartu vadi Tartumaa Staadurik	
	Juure	Turstike astendipunk 3			Tööstjekt	
	Fa	01.12.2024, TP	Kuusturik	01.12.2025	Möö	juure
Hanno Koha						