

4700



29501:007:0471  
Kotka tee 2

AJ Männiku tee:(Tabasalu) F3:  
Olemasolevasse kaabelliini 24687 teha sisselõige, ehitada välja kaks maakaablit jätkumuhvidest kuni projekteeritud jaotuskilbini JK65158:  
AXPK 4G240 (MPL403832), L=4/8 m  
AXPK 4G240 (24687), L=7/11 m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:  
Lahtiselt PVC D110 750N

29501:007:1182  
Kaasiku tee 12

Olemasolev kaabel 24687  
pikendada jätkumuhviga jaotuskilbini JK65158

Olemasolev kaabel MPL403832(24687) kaevata vajalikus pikkuses lahti ja pikendada jätkumuhviga jaotuskilbini JK65158

Paigalda jaotuskilp  
JK65158

Paigaldada liitumiskilp LK218541  
peakaitsmega 3x6A

29501:007:0472  
Orava tee







Projekteeritud liitumiskilp ja jaotuskilp asuvad  
transpordiameti 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee kaitsevööndis  
kilomeetril 35.38

29501:007:0616  
Orava tee 1

29501:001:0403  
Keila metskond 338



x = 6579600  
y = 51

#### TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Olemasolev MP maakaabel
-  Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
-  Kinnistu piir
-  Olemasolev veetrass
-  Olemasolev sidekaabel

#### Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-69
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Tellijä:		Töövõtja:		Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	06.05.2024
				Reg. nr.:	11445550	Töö nr.:	11/23/8207
Töö nimetus:	1390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee liitumine madalpingel, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa. LR8207		E-mail:	liina.randvoo@ enersense.com		Joon nr.:	001
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Tel nr.:	+372 53 498 220		Mõõtkava:	1:500
			Projekteeris:	Liina Randvoo			
			Kontrollis:	Liina Randvoo			