

Saatja: Päästeamet <rescue@rescue.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 22. aprill 2024 09:38
Adressaat: Kuusalu Vallavalitsus
Teema: Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
Manused: Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus.asice

AmphoraltemId: 399208

PÄÄSTEAMET

Tere!

Teile on saadetud Päästeameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus, mis on registreeritud 18.04.2024, numbriga 7.2-7.1/2252-1.

Kooskõlastan teie ürituse kui on täidetud allpool loetletud tingimused:

- Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektriakaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
- Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
- Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
- Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
- Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
- Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.

- Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
- Kõik evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema avatavad ilma võtmeta.
- Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega..
- Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
- Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
- Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
- Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
- Tagada gaasiseadmete paigaldus- ja kasutusjuhendite range täitmine.
- Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
- Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.

Kontaktinfo

E - R 8.15-17.00, R 8.15-15.45
 aadress: Raua 2, 10124 Tallinn
 e-post: rescue@rescue.ee
 telefon: 628 2000