



PÄÄSTEAMET

Lüganuse Vallavalitsus  
valitsus@lyganuse.ee

Teie 03.09.2024 nr 6-1/27-8

Meie 26.09.2024 nr 7.2-3.3/5718-1

**Raja kinnistu detailplaneeringu  
keskkonnamõju strateegilise hindamise  
mittealgatamise otsuse eelnõu kohta**

Planeerimisseaduse (PlanS) § 81 lõike 1 alusel esitasite Päästeameti Ida päästekeskusele ettepanekute küsimiseks Lüganuse valla Jabara küla Raja kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu ja KSH mittealgatamise otsuse eelnõu.

Päästeameti Ida päästekeskus tutvus KSH eelhinnanguga ja KSH mittealgatamise otsuse eelnõuga ning antud dokumentide osas puuduvad vastuväited või ettepanekud.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetechnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Kazmin

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Ida päästekeskus

Kristina Kazmin

+372 56877767

kristina.kazmin@rescue.ee