

 Kinnisel meetodil rajatav maakaabel, kaitsetorus D110mm, 1250N.

 Stardi- ja lõpukaevik

### Märkused:

1. Ristmevälja joonist vaadelda paralleelselt asendiplaaniga.
2. Riigitee all kaabli minimaalne paigaldussügavus 2,2 m.
3. Enne puurimistöde algust fikseerida olemasolevate kommunikatsioonide täpsed asukohad ning sügavused.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tellija:  elektrilevi | Töövõtja:  enersense | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112<br>Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 02.02.2026<br>Töö nr: ENS-25-175 |
| Töö nimetus: Meema kinnistu liitumine madalpingel, Rõuma küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa LT-33855L       | E-mail: sander.kotter@enersense.com<br>Tel nr: +372 5547 836  | Joon nr: 003<br>Versioon: v01                        |   |
| Joonise nimetus: Ristmeväljajoonis - Ristumine riigiteega 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee km 40.117         | Projekteeris: Sander Kotter<br>Kontrollis: Veiko Natus  | Möötkava:-   |   |