



## TERVISEAMET

Räpina Vallavalitsus  
vald@rapina.ee  
Kooli 1  
Räpina, 64504, Põlva maakond

Teie 13.01.2025 nr 9.3-1/25/296-1

Meie 20.01.2025 nr 9.3-1/25/296-2

### **Terviseohutuse hinnang ehitusprojektile Räpina Lasteaed Vikerkaar bassein**

**Räpina Vallavalitsus** pöördus Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Räpina lasteaed Vikerkaar basseini ehitusprojekt  
Ehitise aadress: Aia tn 7, Räpina, Räpina vald, 64503 Põlvamaa  
Projekti staadium: Tööprojekt  
Tellija andmed: Räpina Lasteaed Vikerkaar, Aia tn 7, Räpina, Räpina vald, 64503 Põlvamaa  
Projekteerija nimi: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusel“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☒ **sotsiaalministri 15.03.2009 määruses nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ (edaspidi määrus nr 80)**
- ☐ ettevõtetus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

- ☐ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☐ EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;
- ☐ EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine;
- ☐ EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☐ EVS 843:2016 Linnatänavad;
- ☐ EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Terviseohutuse hinnang:

- Basseini kompleksi plaani (AR-5-01) kohaselt puudub tualettruum. Määrus nr 80 § 2 lg 1 kohaselt basseini kasutajale tagatakse nõuetekohased ja tervisele ohutud riietus-, duši- ja **tualettruumid**.
- Juhime tähelepanu, et määruse nr 80 § 8 lg 4 kohaselt tuleb bassinile lisatava värske vee mõõtmiseks paigaldada eraldi veemõõtja.
- Juhime tähelepanu, et tehnoruumide (sealhulgas kemikaalide hoiustamise ruumide) ventilatsiooni puhul tuleb tagada, et sealt lenduvad ained ei satuks ventilatsiooni või seadmete õhu sissevõtu avade kaudu teistesse ruumidesse. Basseinivee desinfitseerimiseks kasutatavate kemikaalide ohutuskaartide kohaselt tuleb kemikaalid hoiustada jahedas (soovitavalt -10°C kuni + 20°C) ja ventileeritavas ruumis.
- Juhime tähelepanu, et põrandakatte materjali valikul lähtuda määruse nr 80 § 3 lg 4 nõudest, mille kohaselt põrandapinnad, kus käiakse jalatsiteta või jalatsitega ning mis on kokkupuutes veega või millele satub vett ja muid vedelikke, ei tohi olla libedad. Põrandakattematerjalide valikul arvestatakse võimalusel standardeid DIN 51130 ja DIN 51097.

**Otsus: Räpina lasteaed Vikerkaar basseini ehitusprojekt on JÄETUD KOOSKÕLASTAMATA.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Nurme  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Nurme 53410225  
janne.nurme@terviseamet.ee