De32 veetoru paigaldada kaitsehülssi
PE De63 rõngasjäikus min 1250N

Projekteeritud reoveepumpla
(Q=5 l/s, H_{min}=21,0 m)

Elektrilevi OÜ
liitumiskilp
reoveepumpla jaoks

Truubile rajada kivikindlustused geotekstiilil
kivid Ø15-30 cm
geotekstiil NGS2

TR-1
34,55
1) 34,65
-0,10

TR-2
34,30
1) 34,40
-0,10

R=10,0 m

De32 veetoru paigaldada kaitsehülssi
PE De63 rõngasjäikus min 1250N

Puurimise kaeviku asukoht

Puurimise kaeviku asukoht

Proj. kruuskattest hooldustee rajada Kitsesoo kinnistul
ol. oleva Kitsesoo teega samale kõrgusele

Puurimise kaeviku asukoht

Siku
83101:003:0454

Luha
83101:003:0510

Ees-Tähtvere puurkaev
83101:003:0070

Lipingu
83101:003:0011

Kitseoru tee 2
83101:003:0848

Kitseoru tee 4
83101:003:0849

Kitseoru tee
83101:003:0850

Kitseoru tee 1
83101:003:0575

Papli
79301:001:1592

Sepa
79301:001:1543

Ala-Sepa
79301:001:1543

Kooli
79301:001:1549

Tripsi
83101:003:0124

Tripsi
83101:003:0125

Viira
83101:003:0126

Kitsesoo
83101:003:0378

Koidula
83101:003:0062

Olle
83101:003:0689

Keskväljа
83101:003:0058

Allika
83101:003:0275

Noka
83101:003:0690

40 Tartu-Tiksoja tee
83101:003:0030

Vooluteekond 110 79301:001:1502

Vooluteekond 75 79301:001:1544

Vooluteekond 75 79301:001:1550

Tingmärgid:

- 2 kihiline asfaltkate 850 m²
- asfaltkate (kergliiklustee alas) 35 m²
- pinnaskate 12 m²
- kruuskate 705 m²
- hooldustee 1320 m²
- murukate 2435 m²
- killustikkate 340 m²

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. Kõnnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 900<AKÖL 20<1500, killustik AKÖL 20 <500
7. 2-kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 3000<AKÖL 20<6000, killustik AKÖL 20 3000<6000.
8. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
9. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Metricus OÜ 2024 a. Töö nr 24G9528.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Töö nimetus: Tartu linn, Tähtvere küla kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisprojekt

Tellija: AS Tartu Veevärk

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Objekti aadress või aadressid: Tähtvere küla, Tartu linn

Joonise nimetus: Katete taastamise asendiplaan

Mõõtkava: 1:500

Töö nr : 25003

Joonise digiaadress: 25003_TP_VKV-(4)-7-9_v01.dwg

Vastutav isik:	Allkiri:	Projekteerija:	Allkiri:	Kuupäev/versiooni nr:	Projekti tunnus:	Projekti staadium:	Joonise nr :
Vahur Laas	/allkirjastatud digitaalselt/	Sven Jäämees	/allkirjastatud digitaalselt/	11.02.2025/v01	25003	TP	VKV-4-10