



MÄRKUSED		Tellijä:	
<p>* Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 417770                      * Alusplaani on kasutatud:                      --Energense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 230424G1.                      Koostamise aeg: 2023 aprill, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.</p> <p>* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena. Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonist.                      * Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.                      * Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.                      * Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäätel.                      * Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõmbet ja pinnas tihendada.                      * Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.                      * Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõrvõimalikud kaevetööd ilma kaablivaldaja loa on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.                      * Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toetamine. Enne puurimistööd võtta ühendust puuritoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.                      * Kaabli täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.                      * Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.</p>		<p>Address: Ringtee 63a Össu küla                      Karkoja vald Tartumaa                      61713                      Reg nr: 11445550                      Telefon/fax: 53 49 75 65                      e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com                      Projekteeis: Siim Sulamägi                      Kontrollis: Siim Holtsmann</p>	
<p>Töö nimetus: Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu-Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 5</p>		<p>Kuupäev: 12.09.2023                      Töö nr: LR7509                      Joon nr: AS-1-11                      Mõõtkava: M: 1:1000 / A2</p>	
<p>Joonise nimetus: ASENDIPLAAN</p>		<p>Muudatus: Ver 1</p>	