
	Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused		Projektinumber: KPL2410K1 Stadium: Tööprojekt
	Faasijuhtme tehniline kirjeldus		EL4-8-01-001
Pos nr	Nimetus	Ühik	Faasijuhe
1	Mark		AS-150/24
2	Standard		ГОСТ 839-80
3	Kogu ristlõige	mm ²	173,2
4	Kogu diameeter	mm	17,1
5	Alumiiniumi kiudude arv		26
6	Alumiiniumi kiudude diameeter	mm	2,7
7	Alumiiniumi kiudude ristlõige	mm ²	149
8	Terase kiudude arv		7
9	Terase kiudude diameeter	mm	2,1
10	Terase kiudude ristlõige	mm ²	24,2
11	Kaal	kg/km	599
12	Nominaalne purustusjõud	kN	52,279
13	Maksimaalne elektriline takistus 20°C	Ω/km	0,20