



110 kV portaali tõmbekett juhtmele AS-150; Katkemistugevus 120 kN; Ühiklekkeraja pikkus 34,7 mm/kV.		
Spetsifikatsioon		
Pos.	Nimetus	Kogus
1	Seekel	1
2	Pöördpistikuga silmus	1
3	Klaasisolaator U120B	9
4	Pesa-plaat	1
5	Poltklemm	1

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
SPower		enersense		Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/12.11.2024
Objekt Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused			Kontrollis/kuupäev T.Poll/12.11.2024	
Joonise nimi Tõmbekett portaalile 1TP-120-34			Kooskõlastas	
			Joonestas	
Projekti number KPL2410K1	[Stadium] Joonise number TP EL3-7-01-002	Muudatus	Leht	Lehti
			Möötkava	Formaat A3