



KAITSEMINISTEERIUM

Hr Erik Laidvee
OÜ Derivaat NH3

erik.laidvee@derivaatnh3.com

Teie: 21.08.2025

Meie: 18.09.2025 nr 12-1/25/20-9

Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Kasesaare tee 10 ammoniaagitehase ja Kasesaare tee 12 gaasielektriijaama kavandatavate ehitiste lubatav kõrgus

Täname Teid Paldiski linnas Kasesaare tee 10 ammoniaagitehase ja Kasesaare tee 12 gaasielektriijaama kavandatavate ehitiste andmete ja täiendavate selgituste esitamise eest.

Edastasime Teie esitatud täpsustatud andmed Kaitsevæele, et viimane saaks hinnata kavandatavate ehitiste võimalikku mõju Ämari lennuvälja õhuseireradari töövõimele ning vajadusel teha ettepanekuid negatiivsete mõjude vältimiseks.

Kaitsevæelt saadud tagasiside järgi on Paldiski linnas Kasesaare tee 10 ja 12 kinnisasjadele kavandatavate ehitiste asukohtades lubatav ehitiste kõrgus maksimaalselt 20 meetrit maapinnast. Kõrguspiirang kehtib ka ehitistega seotud tehnoseadmete suhtes. Kõrgemad objektid antud asukohtades vähendavad riigikaitse ehitise töövõimet, mistõttu Kaitseministeerium kõrgemate ehitiste püstitamist kooskõlastada ei saa. Palume edasisel projekteerimisel ja tulevikus ehitamisel sellega arvestada.

Juhul, kui Teil on täiendavaid küsimusi või vajate rohkem selgitusi, palume arutelu kokku leppimiseks pöörduda Kaitseministeeriumi poole (Paul Kunimägi, Paul.Kunimagi@kaitseministeerium.ee)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Angelica Tikk
Innovatsiooni osakonna juhataja

Paul Kunimägi
Paul.Kunimagi@kaitseministeerium.ee

Ene Mägi
Ene.Magi@rkik.ee