

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Kinnistu piir
 - Olemasolev puitmast
 - Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
 - Olemasolev KP õhuliin
 - Olemasolev madalpinge õhuliin
 - Olemasolev masti tõmmits
 - Projekteeritud KP õhuliin
 - Projekteeritud puitmast
 - Projekteeritud masti tugi
 - Projekteeritud maandus
 - Projekteeritav masti tõmmits
 - Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-042.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Töödel külvatud põllul arvestada maaomaniku nõuete ja aegade tööde teostamisel arvstades viljakoristust.

MAST M52:
IP4462 raames jääb ankrumastiks
LC4949 raames olemasolev puitmast M52 säilitada
Paigaldada lõputraavers ja isolaatorid
Taastada M1 ja M53 ühendused



Asendada paljasõhuliini juhe AS-35/SAX-50
RAPLA 110/35/10 HAGUDI F M32-M52
uue BLL-99 kaetud juhtmega
3x L=1442 / 1514 m

Olemasolev puitmast M50 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid
Paigaldada sädemikud

Olemasolev puitmast M49 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Olemasolev puitmast M51 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Olemasolev puitmast M48 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 05.05.2026
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-26-042
Töö nimetus: Ambuse kruusakarjääri liitumine Lümandu küla, Kohila vald, Rapla maakond LC4949		E-mail: egle.ninep@enersense.com	Joon nr: 001/7
		Tel nr: +372 5597 1898	Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt	Möötkava: 1:500 (A1)
		Kontrollis: Sander Kotter	