



TRANSPORDIAMET

Kanepi Vallavalitsus
vald@kanepi.ee
Turu põik 1
63101, Põlva maakond, Kanepi vald,
Kanepi alevik

Teie 19.02.2024

Meie 21.02.2024 nr 7.1-2/24/2815-2

Kanepi valla Karste küla Piirimäe puurkaev, menetlus nr 415084

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kanepi valla Karste küla Piirimäe kinnistu (kat tunnus 28501:001:0410) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 71 Rõngu-Otepää-Kanepi km 31,9, jäädes ca 41 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on kuni 10 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa nr 2411271/01205 eelnõu vastavalt esitatud ruumikujule.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee