Tähistused

- Projekteeritav MP kaabelliini(X näitab kaablite arvu)
- Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin
- 90 Projekteeritav mastistatsioon
- Projekteeritav asendatav mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritav õhkmts
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav maandus
- Projekteeritav liitumiskilp
- Olemasolev kordusmaandus

Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjurock töid nr. 141240, 2024 jaanuar.
2. Projekteerimisel on kasutatud Maa-ameti 2024 aasta lennupildilt saadaolevaid 1m sügiseseite ja 1500 lõnctus. Kõikumised teeta lahnvõrdlusega paigaldatu maakatete korra ja tegeda mõlemad vahelaugused. Rõlkuvate lahnõrdlustega õlbemal kui 2m kalmata kõikilu.
3. Projekteerimisel on kasutatud Maa-ameti 2024 aasta lennupildilt saadaolevaid maateid.
4. Paigaldus- ja ehitustööde juhtimiseks k.a. projektil, kehtivatest teadmistest ja Elektrilevi OÜ eng-teste asjatundlik organisatsioonist koostadatamast eeldatud nõuetest.

Veski
53101:002:0950

Veskioja
53101:002:0064

53101:002:0281
Veski-Uuetoa

53101:002:1120
Uuetoa

53101:002:0043

16150 Vaisi-Kuijõe tee
53101:002:0014

53101:002:0044
Veski-Vainu

53101:002:0048

53101:002:0042
Veski-Kruusiaugu

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M9
Mast maandada

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M6

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M7

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M8
Mast maandada

Rekonstrueerida olemasolev paljasjuhtmeline
madalpinge õhuliin AMKA 3x70+95-ga
mastide M1 ja M10 vahel(F2), L=424m

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m
Uude masti tõsta ümber olemasolev kilp ja
ühendada ümber olemasolev kaabel

Mast M9

Mast M10
Mast maandada

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M3

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M2

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M4

Rekonstrueerida olemasolev paljasjuhtmeline
madalpinge õhuliin AMKA 3x70+95-ga
mastide M1 ja M10 vahel(F2), L=424m

Mast M5

Paigaldada uus mast nr. M65
Mastile ehitada mastalajaam
Veeru, paigaldada uus 50 kVA 21(10,5)/0,41 kV trafo
Vasesoolaimmutusega mast IV klass, L=11m
Olemasolev mastalajaam koos seadmetega demonteerida

LK239750
Uuetoa olemasolev arvesti
tõsta ümber uude kilpi

Olemasolev tarbija kaabel kaevata
vajalikus ulatuses lahti ja keerata
ning ühendada projekteeritavasse liitumiskilpi

MPL445984
AXPK4G120, L=4m
PVCØ110 450N, L=4m

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M1
Mast maandada

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

MPL445986
AXPK4G120, L=11m
MPL445985
AXPK4G120, L=11m
2xPVCØ110 450N, L=2x11m

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=10m,
tugi III klass, L=11m.

Mast M4
Mast maandada

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M3

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M2

Rekonstrueerida olemasolev paljasjuhtmeline
madalpinge õhuliin AMKA 3x70+95-ga
mastide M1 ja M15 vahel(F3), L=522m

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=11m

Mast M5

Rekonstrueerida olemasolev paljasjuhtmeline
madalpinge õhuliin AMKA 3x25+35-ga
mastide M4 ja M6 vahel(F3), L=79m

Ristumine teega 16150 Vaisi-Kuijõe tee, 5,64 km

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=11m,
tugi III klass, L=12m. Olemasolev kilp tõsta
ümber uuele mastile

Mast M6

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=9m

Mast M7

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=10m
Mast M8

Mast asendada III klassi
vasesoola immutusega masti vastu, L=11m

Mast M9

Rekonstrueerida olemasolev paljasjuhtmeline
madalpinge õhuliin AMKA 3x70+95-ga
mastide M1 ja M15 vahel(F3), L=522m

Mast M11

Olemasolev k
uuele mastile

Mast asendada IV
vasesoola immut

Projekt:	Veeru AJ Riidi F2 ja F3 rekonstrueerimine, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond					Tellija:	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Sisuala:	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr:	JT/267-1-1
Tallinn 10115	Projekteerib	Kaisa Alloja			Thur 03/28/24	Mõõtkava:	M 1:500
E-post: estonia@leonhard-weiss.com	Projekteeris	Kaisa Alloja				Töösaabus:	Tellijalgne
Registrikood 12001548	Kontrollis	Kaisa Alloja				Sheet	Lehti 1	Kokk 2