

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 5453334757****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI OSAÜHING KLOTOID	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 10207096
ESINDAJA NIMI ANDRI PÕRK	ESINDAJA TELEFON ANDRI PÕRK

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Upa-Leisi tee km 17,834, Upa küla, Saaremaa vald (tee)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 17.03.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
ANDRI PÕRK

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 5453334757
Kooskõlastuse kuupäev 17.03.2025

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10207096
Ettevõtte nimi OSAÜHING KLOTOID
Kontakisik ANDRI PÕRK
Objekti aadress Upa-Leisi tee km 17,834, Upa küla, Saaremaa vald (tee)
Töö number 060125C
Töö sisu Upa-Tahule tee ristumiskoha ehitusprojekt
Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Tagada kaabli normidekohane sügavus, kaablile peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.



KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenum
Elektrilevi OÜ

ELEKTRILEVI OÜ
Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Eraklientide teenindus: 777 1545
Äriklientide teenindus: 777 1747
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857
info@elektrilevi.ee
ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee