

OHTLIKUMA LÕHKETÖÖ LUBA **nr LTL-12-25**

Väljaandmise alus: lõhkematerjaliseaduse §-d 30 - 32

Loa saaja:

AS Connecto Infra, registrikood: 10722319

Lubatud lõhketöö:

Paide-Kiisa 330/110 kV kõrgepingeliini L357 juhtmete ja piksekaitstrosside ühendamiseks lõhkeliitmikega.

Erinõuded:

1. Lõhketööd tuleb teostada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud projekti kohaselt;
2. Teavitada lõhketöödest asukohajärgset kohalikku omavalitsust igakordsest lõhkamisest vähemalt kolm tööpäeva enne lõhketöö toimumist;
3. Juhul, kui lõhketööde ohualasse jääb riigitee või selle kaitsevöönd, siis esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks töödeagene liikluskorralduse joonis (riigiteel liikluse seiskamine reguleerijate kasutamisega);
4. Tööde teostamisel Telia Eesti AS sideehitise kaitsevööndis taodelda vähemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/ehitajate-portaal>
5. Tööde teostamisel Elering AS 330 kV õhuliini L506 Rakvere- Kiisa kaitsevööndis (lõhkejätkud 21, 22, 23, 24) ette näha kaitsemeetmed ning lahendused, et vältida töös olevate liinide vigastusi;
6. Tööde teostamisel lõhkejätku nr 19 asukohas teavitada Elering AS esindajat (tel nr 5054629; e-post vho.kooskolastused@elering.ee) vähemalt kolm tööpäeva enne tööde teostamist ning võimaldada Elering AS esindajal viibida kohapeal vaatlejana.

Luba kehtib: 19. mai 2025 kuni 18. mai 2026

Allkirjastaja: Lauri Kütt
Tehnikaosakonna juhataja