Tänavavalgustuse ehitus tee muldesse





Tee- ja arheoloogiamälestis
Kambja kirikuaed
Reg. nr 4240

Kaalaloomälestis
Kambja kalmistu
Reg. nr 4239

Kaalaloomälestis
Kambja kalmistu
Reg. nr 4239

Vastavalgustuse ehitus tee muldesse

Kaabel paigaldada kõnnitee äärekivi suunduvnimine ca 32m, sügavus min 1,0 m puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Kaabel paigaldada kõnnitee äärekivi suunduvnimine ca 14m, sügavus min 1,0 m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

NB! Ristumine soojatrassiga
Kaabel paigaldada soojatrassi alt.

Kaabel paigaldada kõnnitee äärekivi suunduvnimine ca 4m, sügavus min 1,0 m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Paigaldada kaabel ristumisel kraaviga kaitsetorusse 750N ja sügavus min 1,5m kraavi põhjast.

Kaabel paigaldada kõnnitee äärekivi suunduvnimine ca 5m, sügavus min 1,0 m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Kaabel paigaldada kõnnitee äärekivi suunduvnimine ca 20m, sügavus min 1,0 m (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Projekteeritud välisvalgustus
Reelilin kaitsetorus - D75, 750 N
AXPK 4G25; Lisaav- 193m

Projekteeritud välisvalgustus
Reelilin kaitsetorus - D75, 750 N
AXPK 4G25; Lisaav- 128m

Ilmalevigusti
Eeki kohmoolga
ühmastile

Vastavalgustuse ehitus tee muldesse

Vastavalgustuse ehitus tee muldesse

Vastavalgustuse ehitus tee muldesse