

PEN L1,L2,L3

PL

X0

PP

QF1.1

BL1

SA1

KAS

KM1

QF1

KM2

QF2

KM3

QF3

KM4

QF4


Reservruum juhtkontrollerile sh. lisamoodulid

[illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumtsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukseel:	Jah
Paigaldus:	metallvundamendile maapinnale

Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.

 <p>Projektihendused OÜ Suureküla pöik 3 Peetri alevik Rae vald 5037162 www.projektiarendused.ee, info@pin.ee</p>	Projekti nimetus:			
	Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine			
	Tellija:		Projekt nr.	Mõõtkava
	Kambja Vallavalitsus			
	Objekti asukoht:		2T-24	
	Kambja vald Suure-Kambja küla			
	Joonise nimetus:		Proj.üh.	T. Metspalu
			Tel.	50 37 162
Staadium:	Leht nr:	Kuupäev:	Kontrollis:	
PP	23	Veebruar 2024	T.Pomerants	