Kaabel paigaldada kinnisel meetodil - suunddpuurimine ca 21m, **sügavus min 1,0 m** (puurauku sisseõhmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin F2 - EX 4x25, Lnaw- 580m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil - suunddpuurimine ca 7m, **sügavus min 1,0 m** (puurauku sisseõhmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin kaitsetorus - D75, 750 N F2 - AXPK 4G25; Lnaw- 180m

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin kaitsetorus - D75, 750 N F3 - AXPK 4G25; Lnaw- 8m

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin kaitsetorus - D75, 750 N Tööde - AXPK 4G25; Lnaw- 8m

Proj. välisvalgustuse juhtimiskilp (JS Väike-Kambja alajaam (uus kilp paigaldada maapinnale)

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin kaitsetorus - D75, 750 N F1- AXPK 4G25; Lnaw- 89m

Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin F3 - EX 4x25, Lnaw- 259m

Lisa pultmast konsooli ja valgustiga

Olemasolev valgusti demonteerida Järve tn 6 kinnistult ning uus pultmast valgustiga Järve tn äärde

Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin F2 - EX 4x25, Lnaw- 47m

Lisa pultmast konsooli ja valgustiga

Valgusti nurk 15°

Valgusti nurk 15°

Tingmärgid

- Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp
- Projekteeritud üldvalgusti uuel metallmastil
- Projekteeritud üleliigsunga valgusti uuel metallmastil
- Projekteeritud üldvalgusti uuel pultmastil
- Projekteeritud üldvalgusti ol. metallmastil
- Projekteeritud üldvalgusti ol. pultmastil
- Projekteeritud üldvalgusti ol. rõ maastl
- Projekteeritud välisvalgustuse maakaabelliin
- Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin uuel trassil
- Projekteeritud välisvalgustuse õhuliin ELV mastidel
- Olemasoleva välisvalgustuse õhuliini rekonstrueerimine - juhtme vahetus
- Olemasoleva välisvalgustuse õhuliini rekonstrueerimine ELV mastidel - juhtme vahetus
- Olemasolev välisvalgustuse maakaabelliin
- Olemasolev välisvalgustuse õhuliin
- Olemasolev välisvalgustuse õhuliin ELV mastidel
- Taastatav sõidutee asfaltkate
- Taastatav kõnnitee kivisillutis
- Taastatav kruuskate
- Taastatav haljasala
- Taastatav teepeenar

Masside tähistus

- 3-2:9 — Masti number - LJS nr : fiidri nr : masti nr
- F2 — Fiider
- L3 — Faasering
- Vüüri Micro Martin — Valgusti tootja ja mark
- LD2 50W — Valgusti optika ja võimsus
- M12 — Valguspunkti paigaldus tähis

ELKERRMT www.elker.ee	Geodeetiline alusplaan			
Tore tn 56b, Tartu tel +372 5036311 e-mail: elker@elker.ee	Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond			
	Töö nr.	Tartu23134GA	Mõõdistusaeg:	dets.23-jaan.24
Koostaja:	Kristi Ilves		jaan.2024	Lehti 1
Kontrollis:	Jalmar Häelme			Leht 1
Koordinaadid L-Est97 süsteemis	Kõrgused EH2000 süsteemis		Mõõtkava 1:500	

PROJEKT LAENDUSED
Projektikeskkond OÜ
Tähe tn 2 Tartu 51009
Reg. kood 12911162
info@pk.ee

Projekti nimetus:	Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine		
Tellija:	Kambja Vallavalitsus	Projekt nr.	2T-24
Objekti asukoht:	Kambja vald Kambja alevik	Mõõtkava	1:1000
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekt.	T. Metspalu
		Tel.	50 37 162
Staadium: PP	Lehe nr: 1	Koostanu: Veebruar 2024	Kontrollis: T. Pomerants