

PEN L1,L2,L3

PL

X0

PP

QF1.1

SA1

BL1


KM1

QF1

Reservvuum juhtkontrollerile sh. lisamoodulid

[illegible][illegible]

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumtsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukstel:	Jah
Paigaldus:	r/b mastile
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>PROJEKT LAHENDUSED Projektilahendused OÜ Suureküla põik 3 Peetri alevik Rae vald 5637162 www.projektilahendused.ee, info@pin.ee</p>	Projekti nimetus: Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine			
	Tellija: Kambja Vallavalitsus		Projekt nr.: 2T-24	
	Objekti asukoht: Kambja vald Suure-Kambja küla			
	Joonise nimetus: Kilbi skeem		Proj.üh.: T. Metspalu	Mõõtkava
			Tel.: 50 37 162	
Staadium: PP	Leht nr.: 28	Kuupäev: Veebruar 2024	Kontrollis: T.Pomerants	