


[illegible][illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumtsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukstel:	Jah
Paigaldus:	r/b mastile
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>PROJEKT LAHENDUSED OÜ Suureküla pöök 3 Peeti alveik Rae vald 60371162 www.projektlahendused.ee, info@pjh.ee</p>	Projekti nimetus:			
	Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine			
	Tellija:		Projekt nr.	
	Kambja Vallavalitsus		2T-24	
	Mõõtkaava			
Objekti asukoht:		Proj.üh.		T. Metspalu
Kambja vald Suure-Kambja küla		Tel.		50 37 162
Joonise nimetus:		Kontrollis:		T.Pomerants
Kilbi skeem		Koopäev:		
Staadium:	Leht nr:	Veebruar 2024		
PP	28			