



PÄÄSTEAMET

Merily Boisen
Tõrva Tervisekeskus AS
merily.boisen@torva.ee

Teie 05.12.2025 nr

Meie 08.12.2025 nr 7.2-2.2/7282

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästekomando ohutusjärelvalve büroo teostas 03.04.2025 paikvaatluse aadressil Tartu tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.

Eelpool nimetatud hoones soovib Tõrva Tervisekeskus AS (registrikood 10831216) suurendada ööpäevaringset üldhooldusteenust saavate inimeste arvu 40-le inimesele.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumise likvideerimiseks on Tõrva Vallavalitsusele antud 21.04.2025 ettekirjutus nr 7.2-6-2025-625. Ettekirjutusest on hetkel täitmata nõue 2:

Moodustada Tõrva hooldekodu evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkeseksioon tulepüsivusega EI 60 ning otsepääsuga välja, et võimaliku ohu korral inimestele oleks tagatud ohutu evakuatsioon.

Tähtaeg: 01.07.2026

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekomando

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@paasteamet.ee