



ANALÜÜSIAKT EE24000287 - Joogivesi

Tellijä: FAZENDA OÜ
Martna vald
90601 Martna
Läänemaa

Proovivõtjad: Seiton, Tiit, Fazenda OÜ
Juuresolijad: Seiton, Maido, Fazenda OÜ
Proovivõtuaeg: 07.02.2024 05:30
Laborisse tulek: 07.02.2024 11:21
Analüüsi lõpp: 12.02.2024 09:59
Proovivõtukoha valdaja: Fazenda OÜ
Proovivõtukoh: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, veevõtukoh 1 (VVK1)
Proovi märgistus: U1299,MB237

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus (t=20 °C)	EVS-EN 27888	632	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	<2		
pH	ISO 10523	7,5		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	5	mg/l Pt	
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22 °C	EVS-EN ISO 6222	2	arv/1 ml	

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

12.02.2024