

Kumna tee 31
19801:012:0111

KP.liin 20kV
alumine ~ 36.89 +15°C
05.06.26

LP Kumna küla
18A

Mõnumetsa tee 6
19801:012:0822

Olemasoleval mastil asendada
traavers isolaatoritega, lisada 2
tõmmitsat

Asendatava õhuliini ristumine
kõrvalmaanteega 11188 Kumna tee,
ristumise koht 1,26km

Asendatav nurgamast

10kV paljasõhuliini juhe AS-50 lõigul
18A kuni AJ Pesumaja asendada uue
BLL-99 kaetud juhtmega, $L_{trass}=642m$

11188 Kumna tee Li
19801:012:0136