


Lõikudes kus puuduvad joonisel kaabli paigaldusele erinõuded paigaldada kaablid ja/või kaitsetorud lahtisesse kaevisesse 1m sügavusele.

- TINGMÄRGID
- KATASTRIPPIIR
 - MAANTEE KATASTRIPPIIR
 - MAANTEE KAITSEVÕOND
 - OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
 - OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
 - PROJEK. MP 1 MAAKAABEL TRASSIS
 - PROJEK. KP 1 MAAKAABEL TRASSIS
 - PROJEKTEERITUD KAABLI
 - KAITSETORU
 - PUURIMISMASINA ASUKOHT
 - J A PUURIMISKAEVIK
 - PUURIMISKAEVIKU
 - VARISEMISEPIIR 1m KAEVIKUST
 - LIITUMISKILP
 - PROJEKTEERITUD KP ÕHULIINI PUITMAST
 - PROJEKTEERITUD KP ÕHULIINI PUITMASTI TUGI
 - DEMONTAAŽ
 - KAEVATA KÄSITS
 - POTENTSIAALITASANDUS
 - RAIEALA

Joonis täiendatud andmetega Transpordiameti tellitud projekti joonisest P20014_EP_km_61-68_asendiplaan_BIND.
Projekteerija Selektor Projekt OÜ

Projekt:	Märjamaa-Ringuta KP investeering				Tellija	
	Märjamaa vald Rapla maakond				Elektrilevi OÜ	
Joonis:	Elektrivälisvõrkude asendiplaan				Joonise nr.	Formaat
					IP4438-1	A-3
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Kuno Päm	+3725248337	27.01.2024	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Lembit Saamel	+37255625865		Leht	Lehti
	LÜ 4438	LÜ nr. 27400 korrigeeritud 13.12.2023			Staadium	Tööprojekt

JRK. NR.	ASUTUS	KUUPÄEV	NR.
1.	Telia Eesti AS	15.06.2021	35337389
2.	Elektrilevi OÜ	08.07.2021	
3.	ELASA	15.06.2021	
4.	AS Matsalu Veevõrk	08.07.2021	
5.	Transpordiamet	12.07.2021	