



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus  
tori@torivald.ee

Teie 18.06.2025 nr 6-2.1/1831

Meie 04.07.2025 nr 7.2-3.4/3988-1

### **Pöörde DP tuleohutuse osa kooskõlastamine**

Austatud Signe Rõngas

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2314 Pärnu maakond, Tori vald, Tohera küla, Pöörde kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa.

Juhime tähelepanu, et planeeringus on kasutatud siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 5<sup>1</sup> leevendust. Seetõttu planeeritavad ja rajatavad ehitised ei tohi paikneda naaberkinnistute ehitistele lähemal kui 40 meetrit.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
Lääne päästekeskus

+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee