

**Katseprotokoll KJL2024/V801MB**
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: Terviseamet, 70008799 - Ida regionaalosakond
Proovivõtukohat: Bassein
Proovivõtja: Roman Januhhin 2210/22

Veeallika liik:	basseinivesi	Proov võetud:	09.05.2024	09:05
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	EEVIV2024RJA0011	Laborisse toodud:	09.05.2024	09:50
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta	Analüüs alustatud:	09.05.2024	10:05
Proovivõtumetod:	EVS-EN ISO 19458:2006*	Analüüs lõpetatud:	11.05.2024	
		Protokoll vormistatud:	13.05.2024	

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Coli-laadsed bakterid	0	20	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Stafülokokid	0	10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 6888-1
Kolooniate arv 37°C	< 10	100	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 16266
Enterokokid	0	10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Proovivõtukohal määratud parameetrid

Parameeter	Tulemus	Ühik	Mõõteriist
Basseinivee temperatuur*	28,5	°C	Ebro TFK 442

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Piirnormi alus (bassein): Vabariigi Valitsuse 15.märtsi 2007.a. määrus nr. 80 Tervisekaitseõudened ujulatele, basseinidele ja veekeskustele

Dokument on kinnitatud Terviseameti digitempliga

Maria Derevjagina
kvaliteedispetzialist

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2024/V801MB Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 29898528