




Pinnatud teekatte taastamine




I-asfaltkattega sõidutee (ühekihtiline) taastamine




IV-haljasaala taastamine



Teepeenra ja kruuskattega tee taastamine



Haljasaala taastamine liiklupiirkonnas



- Projekteeritud tehnovõrgud:**
- V-2 - projekteeritud veetorustik
 - C-2 - projekteeritud survekanalisatsioon
 - K-2 - projekteeritud isevooline roovekanalisatsioon
 - V-1 - projekteeritud veesõlm
 - KS-1 - projekteeritud kanalisatsioonisõlm
- likvideeritud rajatis:**
- likvideeritud puu
 - likvideeritud rajatis

- TINGMÄRGID:**
- Olemasolevad tehnovõrgud:**
- K - Kinnistupiir
 - — — — — Olemasolev sademeveekanalisatsioon
 - — — — — Olemasolev rooveveekanalisatsioon
 - — — — — Olemasolev veetorustik
 - — — — — Olemasolev madalpinge maakaabel
 - — — — — Olemasolev madalpinge õhuliin
 - — — — — Olemasolev sidekaabel
 - — — — — Olemasolev sidekanalisatsioon
 - — — — — Olemasolev kõrgepinge maakaabel

- MÄRKUSED:**
- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
 - Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
 - Varem paigaldatud kaablit, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendamisel;
 - Insenerivõrku kaitsesoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud teostada;
 - Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukoht;
 - Rooveveekanalisatsioonitorustiku lõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeliini;
 - Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
 - Kanalisatsioonikaevude milleda läbimõõt ei ole kajastatud joonisel on De400/315
 - Ennem ehitustööde algust täpsustada kinnistul planeeritava maapinna kõrgusmärgid ja vajadusel korrigeerida kaevukaante kõrgusmärgid

Projekteerija:		Tellijä: Soojatehnik OÜ	
<p>Reg.nr: 11000919 EEP000610 EP0000117 MP-0098-00</p> <p>Välisele kilele ei ole võimalik kinnistada</p> <p>ekore@ekore.ee www.ekore.ee</p>		<p>Objekti nimetus: Lohusalu roovekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd</p> <p>Töö nimi: Lohusalu roovekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd</p> <p>Joonise nimi: Katendite taastamise plaan ja skeemid</p>	
T88 nr: PP-303/24	Joonis: VK-6	Jooniste arv: -	Projekteeris: Bero Antons
Stadium: M50tkava:	M50tkava: M 1:500	Kuupäev: 04.10.2024	Kontrollis: Bero Antons
Põhiprojekt			Allkiri: