



PÄÄSTEAMET

Tarmo Gutman
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 14.05.2025 nr 6-1/3102

Meie 03.06.2025 nr 7.2-3.1/2878-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Peetri alevik
Pajusaare tee 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1293)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Casa Planeeringud OÜ poolt koostatud „Peetri alevik Pajusaare tee 1 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus:

Veevõtukoha kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel ei ole lahendatud tuletõrje vesivarustus. Tuleb viidata ka ajakohasele normile SM määrus nr 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus