



Märkus:
-Maksimaalne ripe fs on arvutatud BLL juhtme temperatuuril 60°C.
-0,4 kV õhuliini ripe on arvutatud EX kaabli temperatuuril 15°C.

TINGMÄRGID			
	Projekteeritud õhuliini mast, masti sügavus ja maapealse osa pikkus		BLL99 juhe
	Olemasolev õhuliini mast, masti sügavus ja maapealse osa pikkus		Maapind
			Tee

Tellija ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris Indrek Moisa	18.02.2026	5886 2582		ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2 elektrilevi@elektrilevi.ee Tel. +372 715 4230 Registrikood 11050857 TEL000343	Projekt 10 kV tüüliini remont, juhtme vahetus. Otepää - Hundisoo I 10 kV fiider, Arula, Kääriku ja Mäeküla küla, Otepää vald, Valga maakond	Joonise nr IP8245-TP-EL-6-01	Stadium Mootkava	Tööprojekt M 1 : 1000
	Kontrollis Andres Kangro	18.02.2026	5349 1331			Joonis	Nimetus Pikiprofil	Keel EST	Leht 1
	Projekti juht						Tüüliini BLL99 ripped loigul mast nr 5 kuni 45		Leht 1