










| IKÕ ala Pos nr | Kinnistu registriosa nr | Katastriüksuse tunnus, nimi | IKÕ ala pindala m² |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------|
| Pos 1 | 13590450 | 11270 Kuusalu-Leesi tee 42301:001:0556 | 68 |

TINGMÄRGID

-  IKÕ seadmise ala
-  Projekteeritud 0,4kV maakaabel
-  Kinnistute piirid
-  Projekteeritud liitumiskilp
-  IKÕ seadmise ala positsiooni number
Projekteeritava maakaabli pikkus 35 m
-  Liitumiskilbi tegelik suurus
-  Projekteeritud kaablikaitsetoru d110 1250N
-  Projekteeritud tarbijakõri 450N
-  Projekteeritud kaablikaitsetoru d110 750N

ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE PLAAN

| | | | | |
|---|-------------------------|----------|----------------|------------|
| Projekti nimetus / asukoht | | | | Töö nr |
| Tõnikseri, Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond - Liitumine madalpingel | | | | LC3980 |
| Ettevõtte | Koostaja / projekterija | Möötkava | Leht / formaat | Kuupäev |
| KH Energia-konsult AS | Timo Rasmus Siitan | 1:200 | A4 | 20.11.2025 |