



TRANSPORDIAMET

Põltsamaa Vallavalitsus  
info@poltsamaa.ee  
Lossi tn 9  
48104, Jõgeva maakond, Põltsamaa  
vald, Põltsamaa linn

Teie 16.04.2025

Meie 17.04.2025 nr 7.1-2/25/6241-2

**Põltsamaa valla Võisiku küla Tiigi puurkaev  
veetrassiga, menetlus nr 486001**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Põltsamaa valla Võisiku küla Tiigi kinnistu (kat tunnus 61602:002:0019) puurkaevu ja veetrassi ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu ja veetrassi taotletakse riigitee 14181 km 2,27, kusjuures puurkaev jääb ca 32 m ja veetrass ca 16 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää ja veetrassi asukoht jääb riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2511271/16831 puurkaevu ja veetrassi osas ning lisaks **anname nõusoleku**, veetrassi puhul, riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-734.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee