




Masti number ja liini number



Liini numbri ja masti numbri tähis

1. Tähistena kasutatakse kollast alumiiniumkattega komposiitplaati, millele on trükitud musta värvi tekst.
2. Tähised kinnitatakse mastidele roostevaba teraslindi või metallklambritega.
3. Tähise laius vastavalt liini numbri või masti numbri pikkusele.
4. Tava tähistusplaatidel kasutatavate tähtede mõõdud on toodud Elering AS projekteerimiseeskirjas 701 (Lisa 700A Õhuliinide tähistamine).

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
				
Objekt		Projekteeris/Kuupäev		
110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine		K.Perillus/18.03.2026		
110 kV õhuliin L130B Jõgeva – Kantküla rajamine lõigul 73Y - Kantküla alajaam		Kontrollis/kuupäev		
Joonise nimi		T. Poll/30.05.2026		
Tähistusplaadid		Kooskõlastas		
Projekt number		Joonestas		
KPL2508K1B		Tähistusplaadid		
Stadium		Muudatus		
PP		----		
Joonise number		Leht		
EL2-7-91-001		1		
Möötkava		Formaat		
1:4		A4		