

Saatja: Kert Kartau <kert@viimsikeevitus.ee>

Saadetud: 09.06.2023 10:21

Adressaat: <info@transpordiamet.ee>

Koopia: Triinu Mänd <Triinu.Mand@transpordiamet.ee>

Teema: Projekti kooskõlastuse uuendamine

Manused: image001.png; 2023012_TP_VanaTartu71.asice; 2023012_TP_Vanatrmt71.dwg

Tere

Olete varasemalt kooskõlastanud Altren Projekt OÜ töö nr 22037 „Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 71 kinnistu veevarustuse-, reoveekanaliseerimise- ja sademeveekanaliseerimise rajamiseks“.

Transpordiameti kooskõlastus: 17.03.2023 nr 7.1-2/23/1115-5.

Koostasime tööprojekti ja tulenevalt isevoolse kanalisatsioonisüsteemi paigaldamisega tee maa alla puurimise teel on vajalik, et toru lang oleks vähemalt 2%. Seega muutsime toru langu tee alt läbimineku asukohas ning toru paigaldatakse sügavamale, kui varasemalt ette nähtud.

Muid muudatusi projektis ette nähtud ei ole.

Palume kooskõlastada uue lahenduse.

Projekt lisatud manusena.

Lugupidamisega,

Kert Kartau

Projekteerija

AS Viimsi Keevitus

Tel +372 5358 4742

