

From: "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 11/3/2025 12:30:26 PM
To: "Kotter Sander" <sander.kotter@enersense.com>
Cc:
Subject: RE: IP7734 Kose-Klaasimeister I KP õhuliini rekonstrueerimine, Kose vald, Harjumaa

Tere!

Kooskõlastame projekti täiendavate tingimusteta.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>
Sent: Monday, November 3, 2025 12:15 PM
To: Andrus Kevvai <andrus.kevvai@rmk.ee>
Subject: IP7734 Kose-Klaasimeister I KP õhuliini rekonstrueerimine, Kose vald, Harjumaa

Tere Andrus!

Ma pole kindel, kas see on Teie piirkond kuid oleks vaja ühele Elektrilevi projektile RMK kooskõlastust.

Nimelt hakkame rekonstrueerima KP õhuliini. Vahetame paljasjuhtme kaetud juhtme vastu. Samuti vahetame välja amortiseerunud mastid. Mastide asukohad jäävad hetkeseisuga samaks.

Paunküla metskond 37 (33701:001:0358) kinnistul oleks vaja KP õhuliini mast ehitada ümber ankrumastiks. Selleks peaksime lisama õhuliini suunas 2x tõmmitsat.

Pilt kõnealuselt mastist manuses (hetkel on ta tavaline kandemast kuid ehitame selle ümber).

Projektlahendus manuses. Paunküla metskond 37 puudutav info on leitav asendiplaani leheküljelt 4.

Sander Kotter

Projekteerija
Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836
E-mail: sander.kotter@enersense.com
Aadress: Mõigu 3, Tallinn
www.enersense.ee





Oleme
julged



Kasvame
jätkusuutlikult



Üheskoos

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.