

15.07.2024
EELNÕU

KLIIIMAMINISTER
MÄÄRUS

**Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a
määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja
võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete
rikkumise korral“ muutmise**

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 65 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruses nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Kui taastatud elektrivarustuse aeg rikkest põhjustatud katkestuste vahel jääb alla 24 tunni, loetakse katkestuse aeg jätkuvaks.“;

2) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui katkestuse põhjustas sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus või liinide projekteerimismäärust ületav tuul või jääde), tuleb katkestus kõrvaldada kolme päeva jooksul selle sündmuse lõppemisest arvates. Loodusõnnetuste ja projekteerimismäärust ületava tuule ja jääte sündmuste kirjeldused on esitatud käesoleva määruse lisas.“;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Kui katkestuse põhjustas tahtlikult toime pandud sündmus (näiteks sabotaaž, terrorirünnak, küberrünnak või muu tahtlikult põhjustatud tegevus), mille tulemusel katkeb juhtsüsteemide toimimine või leiab aset taristu ulatuslik häving, tuleb katkestus kõrvaldada esimesel võimalusel pärast selle toimumist.“;

4) paragrahvi 4 lõike 5 punktis 2 asendatakse arv „72“ arvuga „24“;

5) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) 120 tunni jooksul, kui võrku antakse elektrienergiat.“;

6) paragrahvi 4 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha kohta elektrienergia tarbimisel võib olla kuni 50 tundi aastas või kuni 120 tundi aastas, kui jaotusvõrgu tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu ja/või elektrienergia võrku andmisel. Riketest põhjustatud katkestuste kestus põhivõrgu ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 120 tundi aastas.“

(7) Plaaniline katkestus elektrienergia tarbimisel võib kesta kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini. Elektrienergia võrku andmisel on lubatud lisaks kokku kuni 30 päeva ulatuses plaanilisi katkestusi kümne aasta jooksul. Võrguettevõtja võib turuosalisega tema tarbimiskoha suhtes kokku leppida ka teistsuguse plaanilise katkestuse aja.“.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristen Michal
Kliimaminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa. Määramatu jõu määratluse alused