



VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÖTEPROTOKOLL

Klient: Astlanda Ehitus OÜ
Kliendi esindaja: Eiko Ottoson

Mõõtmine läbiviidud aadressil: Pargi 30, Keila
Objekt: Keila Haigla C korpus 0 korrus
Mõõtmiste eesmärk: Kasutuselevõtukontroll
Mõõtmiste kuupäev ja kellaaeg: 30.09-01.10.2024 kell 19:00-22:00

Mõõdistuse teostaja: Emil Koplímäe
Amet: Automaatika seadistaja
Kontakt: info@deltae.ee

Mõõtevahend: TES 1335 - 231207633
Täpsusklass: Klass A (DIN 5032-7 järgi)
Kalibreerimistunnistus: ATLO-24/0315
Valgusvastuvõtupinna läbimõõt: 2 cm

Projekteeritud hooldetegur: Esitatud vastavalt ruumi tüübile
Projekteeritud värviesitusindeks: R_a 80
Toitepinge: 230 V
Toitepinge parandustegur: 1,0
Keskonna temperatuur: 19

Üldine hinnang valgustuslahendusele:

Kuupäev: 03.10.2024
Protokoll koostas: Enely Drill
/allkirjastatud digitaalselt/

Tabel 1. Luksmeetri parandustegurid

Mõõtepiirkond	Etalonnäit	Tegelik näit	Parandustegur
0...40	2,74	2,75	1,1
	20	20,11	1,04
	40	40,4	1,04
40...400	60	62,5	1,01
	80	80,6	1,04
	100	100,8	1,04
	200	200,4	1,05
	400	398,2	1,05
400...2000	600	596	1,06
	800	791	1,06
	1000	986	1,06

Tähised ja lühendid

- E_m Mõõtepunkti tulemus.
- K_h Hooldetegur. Väärtus, mis võtab arvesse kogu valgusti kasutamiseks planeeritava eluea ja kasutuskeskkonda ning kirjeldab uue valgustuse üledimensioneerimist. Madalam väärtus kirjeldab suuremat üle dimensioneerimist.
- $\bar{E}_m \text{ lx}$ Valgustustiheduse hooldeväärtus. Kirjeldab valgustite eluea lõpus tagatavat valgustust.
- R_a Värviesitusindeks. Kirjeldab mitu % tõeseid värve me päikesevalgusega kontrollitava valguse käes näeme
- U_0 Valgustiheduse ühtlus. Minimaalne lubatud mõõtepinna vähima ja keskmise valgustiheduse suhe.

Tabel 2. 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värvistusindeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	265	278	0,8	223	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
3	WC	Siteco Rondel 41-S	270	284	0,8	227	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
6	WC	Siteco Rondel 41-S	265	278	0,8	223	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
8	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	315	331	0,8	265	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
11	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	325	341	0,8	273	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
13	WC	Siteco Rondel 41-S	326	342	0,8	274	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
24	WC	Siteco Rondel 41-S	270	284	0,8	227	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
26	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	320	336	0,8	269	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
29	Inva WC	Siteco Rondel 41-M	305	320	0,8	256	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
36	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	260	273	0,8	218	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
39	WC	Siteco Rondel 41-S	265	278	0,8	223	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
60	WC	Siteco Rondel 41-S	315	331	0,8	265	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
61	Koristaja ruum	Siteco Rondel 41-S	300	315	0,8	252	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
113	Inva WC	Siteco Rondel 41-M	260	273	0,8	218	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
116	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	258	271	0,8	217	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
146	Pesuruum	Siteco Rondel 41-S	260	273	0,8	218	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
145	WC	Siteco Rondel 41-S	265	278	0,8	223	0,4	80	200	200	Mõõdetud pörandalt
Keskmine:			292	307	0,8	246	0,4	80	200	200	

2	Eesruum	Siteco Lunis 21 L	870	922	0,8	738	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
7	Eesruum	Siteco Lunis 21 L	810	859	0,8	687	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
12	Eesruum	Siteco Lunis 21 L	820	869	0,8	695	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
19	Eesruum (juhi)	Siteco Lunis 21 L	400	424	0,8	339	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
25	Eesruum	Siteco Lunis 21 L	450	477	0,8	382	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
135	Eesruum/liius	Siteco Rondel 41-M	560	594	0,8	475	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
147	Eesruum/tambur	Siteco Lunis 21 L	230	242	0,8	193	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
Keskmine:			591	627	0,8	501	0,4	80	100	100	

Tabel 2.(jätk) 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värvistus-indeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1100	1166	0,8	933	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
5	Tuba	Siteco Apollon 21 L	970	1028	0,8	823	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
9	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1050	1113	0,8	890	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
10	Tuba	Siteco Apollon 21 L	930	986	0,8	789	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
27	Tuba	Siteco Apollon 21 L	840	890	0,8	712	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
28	Tuba	Siteco Apollon 21 L	860	912	0,8	729	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
30	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1050	1113	0,8	890	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
31	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1150	1219	0,8	975	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
32	Tuba	Siteco Apollon 21 L	950	1007	0,8	806	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
33	Tuba	Siteco Apollon 21 L	945	1002	0,8	801	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
34	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1135	1203	0,8	962	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
35	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1126	1194	0,8	955	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
40	Tuba	Siteco Apollon 21 L	963	1021	0,8	817	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
41	Tuba	Siteco Apollon 21 L	1069	1133	0,8	907	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			1010	1070	0,8	856	0,6	80	300	300	

14	Elutuba	Siteco Lunis 21 L	850	901	0,8	721	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
15	Elutuba	Siteco Lunis 21 L	845	896	0,8	717	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
17	Elutuba	Siteco Lunis 21 L	845	896	0,8	717	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
18	Elutuba	Siteco Lunis 21 L	840	890	0,8	712	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
Keskmine:			845	896	0,8	717	0,4	80	200	200	
20	Juhikabinet	Siteco Apollon 31	700	742	0,8	594	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
21	Juhikabinet	Siteco Apollon 31	845	896	0,8	717	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
22	Juhikabinet	Siteco Apollon 31	670	710	0,8	568	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			738	783	0,8	626	0,6	80	500	500	

Tabel 2.(jätk) 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värvistusindeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Koridor	Siteco Apollon 31	210	221	0,8	176	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
45	Koridor	Siteco Apollon 31	250	263	0,8	210	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
46	Koridor	Siteco Apollon 31	290	305	0,8	244	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
47	Koridor	Siteco Apollon 31	365	383	0,8	307	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
48	Koridor	Siteco Apollon 31	335	352	0,8	281	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
49	Koridor	Siteco Apollon 31	325	341	0,8	273	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
50	Koridor	Siteco Apollon 31	310	326	0,8	260	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
51	Koridor	Siteco Apollon 31	260	273	0,8	218	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
52	Koridor	Siteco Apollon 31	365	383	0,8	307	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
53	Koridor	Siteco Apollon 31	360	378	0,8	302	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
62	Koridor	Siteco Apollon 31	405	429	0,8	343	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
63	Koridor	Siteco Apollon 31	425	451	0,8	360	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
67	Koridor	Siteco Apollon 31	380	399	0,8	319	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
68	Koridor	Siteco Apollon 31	315	331	0,8	265	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
70	Koridor	Siteco Apollon 31	415	440	0,8	352	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
71	Koridor	Siteco Apollon 31	360	378	0,8	302	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
81	Koridor	Siteco Apollon 31	410	435	0,8	348	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
82	Koridor	Siteco Apollon 31	845	896	0,8	717	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
83	Koridor	Siteco Apollon 31	425	451	0,8	360	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
84	Koridor	Siteco Apollon 31	380	399	0,8	319	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
85	Koridor	Siteco Apollon 31	425	451	0,8	360	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
86	Koridor	Siteco Apollon 31	280	294	0,8	235	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
87	Koridor	Siteco Apollon 31	425	451	0,8	360	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
108	Koridor	Siteco Apollon 31	400	424	0,8	339	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
109	Koridor	Siteco Apollon 31	210	221	0,8	176	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
110	Koridor	Siteco Apollon 31	545	578	0,8	462	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
111	Koridor	Siteco Apollon 31	340	357	0,8	286	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
112	Koridor	Siteco Apollon 31	420	445	0,8	356	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt

Tabel 2.(jätk) 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värvistusindeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Koridor	Siteco Apollon 31	385	404	0,8	323	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
118	Koridor	Siteco Apollon 31	255	268	0,8	214	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
119	Koridor	Siteco Apollon 31	485	514	0,8	411	0,4	80	100	100	Mõõdetud pörandalt
Keskmine:			374	395	0,8	316	0,4	80	100	100	
55	Must pesu	Siteco Rondel 41-S	315	331	0,8	265	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
56	Must pesu	Siteco Rondel 41-S	305	320	0,8	256	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
57	Puhas pesu	Siteco Rondel 41-S	305	320	0,8	256	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
58	Puhas pesu	Siteco Rondel 41-S	315	331	0,8	265	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
Keskmine:			310	326	0,8	260	0,4	80	100	200	
59	Ravimid	Siteco Rondel 41-M	315	331	0,8	265	0,4	80	150	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
42	Inventar	Siteco Rondel 41-M	265	278	0,8	223	0,4	80	150	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
43	Inventar	Siteco Rondel 41-M	275	289	0,8	231	0,4	80	150	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			285	299	0,8	239	0,4	80	150	200	
64	Õepost	Siteco Apollon 31,	810	859	0,8	687	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
65	Õepost	Siteco Apollon 31,	390	410	0,8	328	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			600	634	0,8	507	0,6	80	300	300	
66	Öövalve	Siteco Apollon 31	450	477	0,8	382	0,6	80	300	300	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			450	477	0,8	382	0,6	80	300	300	
72	Puhas ladu	Siteco Rondel 41-M	360	378	0,8	302	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
73	Puhas ladu	Siteco Rondel 41-M	370	389	0,8	311	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
Keskmine:			408	430	0,8	307	0,4	80	100	200	
74	Ladu	Siteco Rondel 41-M	380	399	0,8	319	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
75	Ladu	Siteco Rondel 41-M	365	383	0,8	307	0,4	80	100	200	Mõõdetud pörandalt
Keskmine:			373	391	0,8	313	0,4	80	100	200	

Tabel 2.(jätk) 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värvistusindeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Siibripesu	Siteco Rondel 41-M	375	394	0,8	315	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
77	Siibripesu	Siteco Rondel 41-M	345	362	0,8	290	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
79	Raamipesu	Siteco Rondel 41-M	400	424	0,8	339	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
80	Raamipesu	Siteco Rondel 41-M	400	424	0,8	339	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
Keskmine:			380	401	0,8	321	0,6	80	300	300	
91	Logopeed ja psühhoteeraapia	Siteco Apollon 31	855	906	0,8	725	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
92	Logopeed ja psühhoteeraapia	Siteco Apollon 31	1280	1357	0,8	1085	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
93	Logopeed ja psühhoteeraapia	Siteco Apollon 31	950	1007	0,8	806	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
94	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	830	880	0,8	704	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
95	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	1225	1299	0,8	1039	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
96	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	945	1002	0,8	801	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			1014	1075	0,8	860	0,6	80	500	500	
97	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	500	530	0,8	424	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
98	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	610	647	0,8	517	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
99	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	600	636	0,8	509	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
100	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	560	594	0,8	475	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
101	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	599	635	0,8	508	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
102	Tegevusteraapia	Siteco Apollon 31	603	639	0,8	511	0,6	80	500	500	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			579	613	0,8	491	0,6	80	500	500	
115	Meeste garderoob	Siteco Rondel 41-M	256	269	0,8	215	0,4	80	200	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
116	Meeste garderoob	Siteco Rondel 41-M	259	272	0,8	218	0,4	80	200	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
138	Tööriided	Siteco Rondel 41-M	265	278	0,8	223	0,4	80	200	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
139	Tööriided	Siteco Rondel 41-M	285	299	0,8	239	0,4	80	200	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
143	Välisriided+ jalanõud	Siteco Rondel 41-M	285	299	0,8	239	0,4	80	200	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
144	Välisriided+ jalanõud	Siteco Rondel 41-M	265	278	0,8	223	0,4	80	200	200	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			269	283	0,8	226	0,6	80	500	500	

Tabel 2.(jätk) 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värvistusindeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Seadmete hooldus + mustad instrumendid	Siteco Rondel 41-M	400	424	0,8	339	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
121	Seadmete hooldus + mustad instrumendid	Siteco Rondel 41-M	420	445	0,8	356	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
122	Seadmete hooldus + mustad instrumendid	Siteco Rondel 41-M	425	451	0,8	360	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
123	Seadmete hooldus + mustad instrumendid	Siteco Rondel 41-M	400	424	0,8	339	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
125	Mustad instrumendid	Siteco Apollon 31	510	541	0,8	432	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
126	Instrumentide pesu	Siteco Apollon 21	780	827	0,8	661	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
127	Instrumentide pesu	Siteco Apollon 21	1070	1134	0,8	907	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
128	Instrumentide pesu	Siteco Apollon 21	880	933	0,8	746	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
129	Instrumentide pakkimine	Siteco Apollon 21	920	975	0,8	780	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
130	Instrumentide pakkimine	Siteco Apollon 21	850	901	0,8	721	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
131	Instrumentide pakkimine	Siteco Apollon 21	990	1049	0,8	840	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
132	Instrumentide pakkimine	Siteco Apollon 21	850	901	0,8	721	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
133	Instrumentide pakkimine	Siteco Apollon 21	720	763	0,8	611	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
134	Instrumentide pakkimine	Siteco Apollon 21	820	869	0,8	695	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
136	Steriilne ruum	Siteco Apollon 21	720	763	0,8	611	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
137	Steriilne ruum	Siteco Apollon 21	670	710	0,8	568	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
140	Steriilne ladu	Siteco Apollon 21	730	774	0,8	619	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
141	Steriilne ladu	Siteco Apollon 21	745	790	0,8	632	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
142	Steriilne ladu	Siteco Apollon 21	679	720	0,8	576	0,6	80	300	300	Mõõdetud põrandalt
Keskmine:			715	758	0,8	606	0,6	80	300	300	
88	Protseduurid	Siteco Apollon 31	1040	1102	0,8	882	0,4	80	1000	1000	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
89	Protseduurid	Siteco Apollon 31	1760	1866	0,8	1492	0,4	80	1000	1000	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
90	Protseduurid	Siteco Apollon 31	1890	2003	0,8	1603	0,4	80	1000	1000	Mõõdetud 0,8 kõrguselt
Keskmine:			1563	1657	0,8	1326	0,4	80	1000	1000	

Tabel 2.(jätk) 0 korruse mõõtetulemused (üldvalgustus)

Mõõtmispunkti nr.	Ruum	Valgusallikas (võimsus, valgusvoog värvustemp.)	E_m mõõdetud	E_m korrigeeritud	Hooldeegur K_H	Valgustusüheduse hooldeväärtus $E_m I_x$	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusüheduse ühtlus U_0	EVS-EN 12464_1:2021 Värviesitus-indeks R_a	EVS-EN 12464_1:2021 Valgustusnõue $E_m I_x$	Kliendi soov $E_m I_x$	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Kilbiruum	Siteco Rondel 41-S	256	269	0,8	215	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
134	Generaator/veetöötus	Siteco Rondel 41-S	264	277	0,8	222	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
148	Tehniline ruum	Siteco Rondel 41-M	256	269	0,8	215	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
149	Tehniline ruum	Siteco Rondel 41-M	257	270	0,8	216	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
150	Tehniline ruum	Siteco Rondel 41-M	261	274	0,8	219	0,4	80	200	200	Mõõdetud põrandalt
Keskmine:			259	272	0,8	217	0,4	80	200	200	