

Tartu mnt 38 lisaku alevik Alutaguse vald Ida-Viru maakond, võrgu ümberehitus kliendi soovil
TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Alutaguse Vallavalitsus			Isiku- või registrikood 77000281
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, lisaku alevik, Tartu mnt, 56		Sihtnumber 41101
	Maakond Ida-Viru maakond		
	Telefon 501 3506	e-post tauno.vohmar@alutagusevald.ee	
Kontaktisik	Nimi Aivar Oja		
	Telefon 53040818	e-post aivar.oja@alutagusevald.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tartu mnt 38 lisaku alevik Alutaguse vald Ida-Viru maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 13001:001:1161

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu insener Kaido Käärman, Kaido.Kaarmann@elektrilevi.ee, tel. 53980157		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.		
Projekt vaja kooskõlastada		Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Trimble NIS võrguplaneerimine 491835		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	120mm ² - 185 m, 50 mm ² - 2 m	
Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)		70 mm ² - 170 m

Mastide arv (tk)		2 tk
Jaotuskilpide arv (tk)	1 tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	2 tk, soklil, 1 arvestikohaga, 3 arvestikohaga	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates soovialalduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee. Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolale kuuluvad taristud/elementid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

lisaku asula:(Jõhvi):

1. F7 paigaldada maakaabel AL 4G120 M22 - M13.
2. F2 paigaldada maakaabel AL 4G120 M22 - M24.
3. Asendiplaanil näidatud kohta projekteerida JK70830. JK70830 kõrvale projekteerida 3 kohaline LK236615. Peale võrgu ümberehitust ühendatakse LK236615-sse Tartu mnt. 38 liitumispunktid. LK236615 toide võtta JK70830-st.
4. F3 paigaldada kaabel AL 4G120 M22 - JK70830.
5. Asendiplaanil näidatud kohta projekteerida LK236616 soklil, peakaitsmega 3x63 A. Arvesti tõsta ümber 61457lk-st. 61457LK demonteerida. LK236616 toide võtta kaabliga AL 4G120 JK70830-st.
6. Demonteerida M12, M23 ja õhuliinid. M13 ja M22 paigaldada toed. M24 paigaldada tõmmits. M13 ja M24 ehitada maandused.
7. 253LP paigaldada ümber M24 M25 suunal.

Lisa 3:

AS-491835.dxf, AS-491835.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Kaido Käärman	29.04.2025