



PÄÄSTEAMET

Tarmo Talv  
Riigi Kinnisvara AS  
Tarmo.Talv@rkas.ee

Teie 14.10.2025 nr

Meie 17.10.2025 nr 1.2-2.2/6353-1

## Vastus päringule

Austatud Tarmo Talv

Täna Teid pöördumise eest!

Päästemeeskonna sisenemistee märgiga tähistatakse automaatse tulekahjusignalisatsiooni-süsteemi keskseadme asukohale lähim sissepääs hoonesse. Märk ei pea olema paigaldatud tingimata ukse peale, vaid selle võib panna ka seinale või kõrvalasuva akna külge nähtavale kohale. Nähtavuse tagamiseks paigutatakse ohutusmärk hästivalgustatud kohta ning vaatenurga suhtes sobivale kõrgusele, vältides märgi varjamist konstruktsioonide või esemetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Sõnum  
Harjumaa päästepiirkonna juhataja  
Põhja päästekeskus

Helina Allos  
+372 51932178  
helina.allos@paasteamet.ee