



- tehnopind
- üldkasutatav pind
- märjad ruumid
- abiruumid/panipaigad
- kõõgruumid
- personaliruumid
- õpperuumid, algkool
- õpperuumid, põhikool
- aula
- raamatukogu/mediateek
- spordiruumid

	šaht korrusel	
	šahti läbiviik korruse kohal	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind REI60	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind REI90	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind REI120	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind EI60	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind REI90	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind EI120	
	tuletõkkesekestisiooni piirdetarind REI180	
	tuletõkkekardin EI 60	
	ATS keskseade	
	päästeemeeskonna infopunkt	
	suitsuemaalduse juhtimisüksus	
	pulberkustuti, asukoht vastavalt SA osale	
	CO ₂ kustuti, elektrikliipides	5-103-06
	rasvakustuti	
	tuletõkke kardina ohutuskuja	
	REI60 tuletõkke nõudega katuseosa 8m ulatuses, tagatatakse kokkoonstruktsiooniga, läbiviigud vormistada EI30 nõude kohaselt	
	tuletõke (vähemalt A2-s1, d0), laius ≥ 500mm läbiviikudel laius 200mm	
	- vahtpoliüstüreenga soojustatud katusel asuadale kasutatada vahtpoliüstüreenplaadi asemel kivivillast isolatsiooniinplaati PAROC ROL30 ja Paroc ROB 80	
	evakuatsioonihooldi asukoht	5-103-06

Vv7.1	LED valgustid, kinnitatud horisontaalselt ribistike vahele paigaldatud kinnitsuplaadile, valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. varjulause plaanilt AR-5-105
Vv7.2	LED valgusti alkoopi peenestuspääsu konsooli all, süvitatud lakke laudise vahele, valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. esimese korruse plaanilt
Vv7.3	LED valgusti kinnitatud kõõli teeninduspääsu varjulause ribide külge, valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. varjulause plaanilt AR-5-105
Vv13	LED valgusti evakuaatsiooniapääsude kohal kinnitatud fassaadile puitliistule valgusti pikkus ja paigalduskõrgus vt. 1K plaanilt AR-5-101

Vt. täpsemalt valgustite nõudeid AR-8-310_v01_valisvalgustid-hoone

[illegible][illegible]