



| Tingmärgid | |
|------------|--|
| | projekteeritud 0,4 kV maakaabel |
| | projekteeritud kaitsetoru 450N / 1250N kinnise kaeve |
| | projekteeritud liitumiskilp |
| | projekteeritud maandusring |
| | katastripiir |
| | maantee kaitsevööndi piir (30m tee servast) |

MÄRKUSED:

- 1) Ristumine riigimaanteega teha kinnise kaevega min 1m allpool kraavi põhja ja min 0,5 m allpool sidekanalisatsioonil!
- 2) Kõik katted taastad endisel kujul.

Geoalus, töö nr GEO_LR6847 on koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt septembris 2022.a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Projekt | | | | Saluste kinnistu elektriliitumine. Krabi küla Rõuge vald Võru maakond. | | | | Tellija Enefit Connect OÜ | |
| Joonis | | | | Asendiplaan | | | | Töö nr LR6847 | |
| LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 | | | | Projekteeris A. Mee | | | | Joonise nr EL-4-01 | |
| | | | | 22.09.2022 +372 511 9005 | | | | Mõõtkava M 1:500 / A3 | |
| | | | | 22.09.2022 +372 511 9005 | | | | Stadium Tööprojekt | |
| | | | | - | | | | Keel Leht Lehti | |
| | | | | | | | | EST 1 1 | |