



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnaalitsus@parnu.ee

Teie 03.03.2026 nr 8-4/12043/2024-5

Meie 31.03.2026 nr 7.2-3.4/1611-2

**Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 39
kinnistu detailplaneeringu
kooskõlastamine**

Austatud Siim Orav

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 Väliprojekt OÜ poolt koostatud töö nr DP-202573 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa.

Lisada haldusaktile: Üheks hooneks saab lugeda hoonetekompleksi vaid nendel juhtudel, kui need kuuluvad samasse tuleohutusklassi ning asuvad samal kinnistul. Kusjuures ka sellisel juhul peavad olema moodustatud kasutusotstarbest tulenevad tuletõkkesektsioonid. Täpsem lahendus lahendada projekteerimises.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästkeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee