

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Transpordiamet		Isiku- või registrikood 70001490	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Valge tn, 4	Sihtnumber 11413	Maakond Harju maakond
	Telefon 513 6793	e-post info@transpordiamet.ee	
Kontaktisik	Nimi MARGUS MAGUS		
	Telefon 5919 8701	e-post margus.magus@transpordiamet.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Viimsi metskond 314 Kangru alevik Kiili vald Harju maakond			
Tarbimiskoht tänavavalgustus		Katastriüksuse number 71801:001:2152	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÄRVEKÜLA 110/20	Toitefiider Vaela II:JRK	Jaotusalajaam Estko:(Saue)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Liitumine väljaspool kindlaksmääratud piirkonda

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 10 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

<ul style="list-style-type: none"> Tarbimiskoha Viimsi metskond 314, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti kinnistu vahetus lähedusse. Soovitud peakaitsme nimivool - 3x10 A. Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus. Üldjuhul paigaldatakse liitumiskilp lähemale mastile või (maakaabli korral) kinnistu piirile. Uue sisepaigaldise projekteerimisel arvestada vähemalt 10-kordse liitumispunkti kaitsme nimivoolu suuruse minimaalse 1-faasilise lühisvooluga liitumispunktis.

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt Seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Filipp Obolonin
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+37253682347 | Filipp.Obolonin@elektrilevi.ee

Koostatud: 28.05.2024
Kehtib kuni: 28.05.2025