

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 419
Kooskõlastuse kuupäev 20.11.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJAJ

Registrikood / Isikukood 11967596
Ettevõtte / Isiku nimi EXTech Design OÜ
Kontaktisik Kerttu Volk
Objekti aadress Puhkeplatsi, Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Töö number 24122
Töö sisu Bussipeatusesse ootekoja paigaldamine
Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED

Taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (<https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevoondis-tegutsemine>).

Töökohal peab olema Enefit AS poolt kooskõlastatud projekt.

Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit AS esindaja juuresolekul.

Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Kooskõlastus kehtib üks aasta.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAJA

Janno Järvpõld
Enefit AS

Enefit AS
Registrikood 16130213
Lelle 22, Tallinn, 11318

+372 777 4040
teenindus@enefit.ee
www.enefit.ee