

Tiiu Varik

Saatja: Annika Palu <Annika.Palu@rkas.ee>
Saatmisaeg: 25. mai 2018. a. 15:37
Adressaat: Tiiu Varik
Teema: RE: Raplamaa päästekomandode ettekirjutused
Manused: Vastus Raplamaa Päästeameti ettekirjutustele.bdoc

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Kategooriad: Objekti kontroll

Tere

Saadan vastuskirja ettekirjutuste täitmise kohta.

Lisaks hoone Kevade tn 10, Sulupere küla kohta:

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemile on määratud vastutav isik, suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku paiknemisskeem on juhtnuppude juures üleval ja majutustubadesse on paigaldatud evakuatsiooniskeemid koos tuleohutuse meelespeadega. Hoone evakuatsiooniskeemid on teostamisel, tähtaeg 07.06, seejärel lisatakse need eelpool nimetatud majutustubadesse. Selle käigus saab määratud ka vastutav isik ATS-ile ning lisatud suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku juhtnuppude juurde paiknemisskeemid.

Tervitades

Annika Palu
Lääne piirkonna kinnisvarahaldur
Tel: +372 523 8048
Õhtu põik 5, 80010 Pärnu
<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIAATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Tiiu Varik <Tiiu.Varik@rescue.ee>
Sent: Monday, May 7, 2018 12:30 PM
To: Annika Palu <Annika.Palu@rkas.ee>
Cc: .info <info@rkas.ee>
Subject: Raplamaa päästekomandode ettekirjutused

Tere

Edastan meeldetuletuse Raplamaa päästekomandode ettekirjutuste osas. Ettekirjutused kirja manuses. Möödunud on järgmiste ettekirjutuste punktide tähtajad, mille kohta ei ole me saanud infot, et kas need on täidetud või mitte.

Järvakandi komando:

1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS tagama Järvakandi päästekomando garaaži ja olmebloki vahelises tuletõkkekonstruktsioonis olevate läbiviikude tulekindlus. Tähtaeg 01.04.2018

Kohila komando:

1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Kohila päästekomando hoone igasse ruumi autonoomsed tulekahjusignalisatsioonianturid. Tähtaeg 01.04.2018
2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Kohila päästekomando hoone peasissepääsu uksele evakuatsioonisulus. Tähtaeg 01.04.2019
3. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Kohila päästekomando hoonetes evakuatsiooniteel paiknevatele tuletõkkeustele sulgemisseadis. Tähtaeg 01.04.2018

Märjamaa komando:

1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Märjamaa päästekomando hoone igasse ruumi autonoomsed tulekahjusignalisatsioonianturid. Tähtaeg 01.04.2018
2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Märjamaa päästekomando hoonesse kolm vähemalt 6 kg kustutusaine massiga tulekustutit. Tähtaeg 01.04.2018
3. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Märjamaa päästekomando hoone peasissepääsu uksele evakuatsioonisulus. Tähtaeg 01.04.2018

Rapla komando:

1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS tagama Rapla päästekomando hoone automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavus kehtivate nõuetega. Tähtaeg 01.04.2018
2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Rapla päästekomando hoonesse nõutud arv vähemalt 6 kg kustutusaine massiga tulekustutid. Tähtaeg 01.05.2018
3. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Rapla päästekomando hoone väljapääsu ustele evakuatsioonisulused. Tähtaeg 01.04.2018
4. Palume teavitada Päästeameti Lääne päästkeskust, kui automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemile on määratud vastutav isik, suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmetiku paiknemiskeem on juhtnuppude juures üleval ja majutustubadesse on paigaldatud evakuatsiooniskeemid koos tuleohutuse meelepeadega. Teavitust edastada e-posti teel kohe kui puudus on likvideeritud – **pole teavitatud**

Kuna ma ise töotan Rapla komandos, siis tean, et selle hoone ettekirjutused on täitmata. Palume pöörata tähelepanu ka ettekirjutustele, mille täitmise tähtaeg ei ole veel saabunud.

Ootame Riigi Kinnisvara AS selgitusi täitmata ettekirjutuste osas hiljemalt 11.05.2018.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lääne päästkeskus

Ohutusjärelvalve büroo

Tiiu Varik

peainspektor

Mob: +372 59183308

Tel: +372 489 2005

Kevade 10, Sulupere 79529

www.paasteamet.ee