

PÄÄSTEAMET
LÕUNA PÄÄSTEKESKUS

HALDUSMENETLUSE PAIKVAATLUSE PROTOKOLL nr

7-2-5.2/1751

JÄRELKONTROLL

Algus: 17.09.2010 a kell 11.05

Lõpp: 17.09.2010 a kell 12.00

Päästeameti Lõuna päästekeskuse OHUTUSJÄRELEVALVE BÜROO
DUATIVINS PEKTOR KEIT TÕLDSEPP

(koostaja ametinimetus ja nimi)

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning RVastS § 5 lõikest 1 tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS § 39, KemS § 39, ning HMS § 18 nõudeid järgides paikvaatluse:

REGNUM CONSULT OÜ-LE KUULUVAS
HOONES RAEKOJA PLATS 8, TARTU
(paikvaatluse teostamise koht)

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: ÜLLE KOPPEL
(OÜ REGNUM CONSULT DUATUSE LIGI)
(ametikoht, nimi)

kelle esindusõigus on tuvastatud:

eemärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi tule- ja kemikaaliohutusala olukord.

Kehtivad ettekirjutused: Jah Ei Järelekontroll

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud: 11.05.2016 KOOSTATUD

ETTEKIRJUTUSES NR 7-2-G.2/1291 SISALDU-
VAD PUNKTID NR 1 JA NR 2 ON TÄITMATA,
KUNA TULETÖKKERUSTE TÕENDIT EI OLE
ESITADA (INSPECTA ESTONIA OÜ) USTELE, MIS
VÕIVAD RAEKOJA PLATS 8 PEATREDIKOTTA ON PAIGAL-
DATUD TULETÖKKETIHEND V.A MAALIMISOSAKONDA
VÕV. SÜLGURID ON USTEL PUUDU MAALIMISOSAKONDA VÕVAT (TREMIF) III K. USTEL (2TK)
RAEKOJA PLATS 8 II KORRUSELT EI OLE
RAJATUD TEIST TURVALIST EVAKUATSIOONITREPPI.
PAIGALDATUD ON KATUSELE METALLIST EHTUS-
REDEL (POTE MÄÄRITATUD). MAAPINNANI VÕVAT
TURVALIST EVAKUATSIOONITREPPI EI OLE RAJATUD.
ETTEKIRJUTUSE PUNKT NR 3 ON TÄIDETUD - PÕÕNINGU-
KORRUSELE ON PAIGALDATUD HTS (TULEKAITSEVAENDURID)
Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid: EI NÕUTUD

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited): Redel on paigaldatud, trepp, pole rajatud, põhjusel on treppist tullvad soovimatuid isikuid tagaravõimalikest juurde, selle võimaluse kaamtamisel võivad pääseda maffa nime.

Raevoja pl. 8 peatreppikotta avanevad ~~uksele~~ uksele on paigaldatud

Menetlusosalise nõusolek edasiseks elektroonseks asjaajamiseks: EI: JAH:, allkiri

e-posti aadressil: Inspecta foto

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: ÜLLE KOPPEL
Koppel
Info puudus.

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: KEIT TÕLDSEPP