

Olemasolev puitmast M32 asendada uue puitmasti vastu.
Demonteerida jaland.

4.24°

4.25°

Olemasolev õhuliin asendada kaetud juhtmega BLL62 vastu

4.34°

4.71°

Olemasolev puitmast M33 asendada uue puitmasti vastu.
Demonteerida jaland.

4.85°

184.01.001.0033
Väe

Olemasolev õhuliin asendada kaetud juhtmega BLL62 vastu

4.78°

Olemasolev betoonmast M34 asendada puitmasti vastu.
Olemasolev tugi asendada uue vastu.

4.92°


4.83°

5.12°

5.14°

5.26°

5.20°



MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 28.01.2024 . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 11219P JT1127		Objekt: Taebla-Tammiku Espre haruliini rekonstrueerimine		koostatud: 09.02.2024
Objekti aadress: Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa/Rohense/Espre küla		Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 7
Koostas T.Raide		fail:Taebla-Tammiku Espre haruliini rekonstrueerimise eskiis		
		Joonis: Asendiplaani eskiis		



Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37253739196

