

**karmo.lillepold@gmail.com**

---

**From:** Aivar Sein <aivar.sein@haapsalulv.ee>  
**Sent:** Tuesday, 16 June 2026 08:21  
**To:** karmo.lillepold@gmail.com  
**Subject:** RE: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere

Väga hea. See lahendus sobib veel paremini.

Lugupidamisega

Aivar Sein  
Ehitusnõunik  
Haapsalu Linnavalitsus  
Tel +372 472 5351, +372 522 9962  
e-post: [aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)

---

**From:** karmo.lillepold@gmail.com <karmo.lillepold@gmail.com>  
**Sent:** Monday, June 15, 2026 5:19 PM  
**To:** Aivar Sein <aivar.sein@haapsalulv.ee>  
**Subject:** RE: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere,

Aitäh kiire tagasiside eest.

Sain mõni hetk peale Teile kirja saatmist Lai tn 5 omanikult info, et liigutasid igas juhuks maja sisistuskaabi asukohta ristmikust veel natuke eemale. Seoses sellega liiguvad ka kilbid ristmikust veel eemale.

Manuses korrigeeritud joonis.

Lugupidamisega,  
Karmo Lillepõld  
Tel 5656 7684

---

**From:** Aivar Sein <[aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)>  
**Sent:** Monday, 15 June 2026 16:48  
**To:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)  
**Subject:** RE: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere

Saadan Haapsalu Linnavalitsuse poolt kooskõlastatud Lai tn 5 liitumisprojekti ja lisatingimused kooskõlastusele:

1. Kaevetööde teostamiseks taotleda kaeveluba OPIS keskkonna kaudu (<https://haapsalu.opis.ee/>);
2. Peale tööde teostamist saata linnavalitsuse geoinformaatikule (Kristo Enn e-post: [kristo.enn@haapsalulv.ee](mailto:kristo.enn@haapsalulv.ee)) teostusmöödistus ja laadida see üles linna geoportaali.
3. Informeerida linnavalitsust tööde lõppemisest e-posti teel. Vajalik järelkontrolli teostamiseks tehtud taastamistöodele linna maal.

Lugupidamisega

Aivar Sein  
Ehitusnõunik  
Haapsalu Linnavalitsus  
Tel +372 472 5351, +372 522 9962  
e-post: [aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)

---

**From:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com) <[karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)>  
**Sent:** Monday, June 15, 2026 4:34 PM  
**To:** Aivar Sein <[aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)>  
**Subject:** RE: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere,

Saadan Teile kooskõlastamiseks Lai tn 5 uue liitumiskilbi ja jaotuskilbi asukoha joonise.  
Kas antud lahendus on Teile sobilik?

Lugupidamisega,  
Karmo Lillepõld  
Tel 5656 7684

---

**From:** Aivar Sein <[aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)>  
**Sent:** Wednesday, 27 May 2026 08:37  
**To:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)  
**Cc:** 'olari tammel' <[olaritammel@hotmail.com](mailto:olaritammel@hotmail.com)>  
**Subject:** RE: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere

Eilse arutelu tulemusel on Haapsalu Linnavalitsus nõus Lai tn 5 uue liitumiskilbi paigaldusega linna tänava maale. Liigutame kilbi asukoha elamu keskosa poole.

Lugupidamisega

Aivar Sein  
Ehitusnõunik  
Haapsalu Linnavalitsus  
Tel +372 472 5351, +372 522 9962  
e-post: [aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)

---

**From:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com) <[karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)>  
**Sent:** Wednesday, May 20, 2026 2:59 PM  
**To:** Aivar Sein <[aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)>  
**Cc:** 'olari tammel' <[olaritammel@hotmail.com](mailto:olaritammel@hotmail.com)>  
**Subject:** FW: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere,

Saadan Teile Lai tn 5 omaniku selgituse ja lahenduse.

Kas selline lahendus oleks sobilik, et liigutame kilpe maja keskosa poole?

Lugupidamisega,  
Karmo Lillepõld  
Tel 5656 7684

---

**From:** olari tammel <[olaritammel@hotmail.com](mailto:olaritammel@hotmail.com)>  
**Sent:** Wednesday, 20 May 2026 14:48  
**To:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)  
**Subject:** Re: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere,

Pakutud asukoht (või siis üldse see maja pool) kuna seal on jalgsi sissekäigu värav ja autovärav. Kui teemaks autode pööramisruum ainult siis kas ei või seda kilpi liigutada otse majale vaadates vasakule nii palju kui nad näevad et pööramine enam probleem ei ole:



Peaasi et akende ees ei oleks kilp aga minu poolest võib keset maja ka see olla. Lihtsalt mainin et tegelikkuses saab majal 3 ühelaiust akent olema, et laudise alt tuli ajalooline akende paiknemine ja laiused välja et taastame sellise seisu.

Kuidas sa ise paremaks pead et kas ma äkki peaks ise linnavalitsusega suhtlema ja uurima mis võimalused seal on?

Terv,  
Olari

---

**From:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com) <[karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)>  
**Sent:** Wednesday, May 20, 2026 2:30 PM  
**To:** 'olari tammel' <[olaritammel@hotmail.com](mailto:olaritammel@hotmail.com)>  
**Subject:** FW: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

---

**From:** Aivar Sein <[aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)>  
**Sent:** Wednesday, 20 May 2026 14:28  
**To:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)  
**Subject:** RE: JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere

Lai tn 5 elamu nurga juurde kõnniteele uut liitumiskilpi linnavalitsus kindlasti ei soovi. Kohe elamu nurgas Lai tn põiktänav, mis kitsas ja niigi pööramisruum väike. Soovitus panna kilp piirdeaia sisse aiaga tasa. Kõnnitee plaatidest, võimalik kaabli vedamiseks plaadid üles võtta ja pärast tagasi sängitada. Lisasin skeemi.

Lugupidamisega

Aivar Sein

Ehitusnõunik

Haapsalu Linnavalitsus

Tel +372 472 5351, +372 522 9962

e-post: [aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)

---

**From:** [karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com) <[karmo.lillepold@gmail.com](mailto:karmo.lillepold@gmail.com)>  
**Sent:** Wednesday, May 20, 2026 12:42 PM  
**To:** Aivar Sein <[aivar.sein@haapsalulv.ee](mailto:aivar.sein@haapsalulv.ee)>  
**Subject:** JTK034 Lai tn 5, Haapsalu linn

Tere,

Imatra Elekter soovib Lai tn 5 maja kõrvale paigaldada uue jaotus- ja liitumiskilbi. Hetkel ühendus maja seinal, aga omanik remondib maja ja soovib selle ühenduse seinalt kõrvaldada.

Manuses lähteülesande joonis. Kas selline lahendus on linnale sobilik?

Lugupidamisega,

Karmo Lillepõld

projekteerija

Tel 5656 7684